



MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor investic
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Č.j. T/2415/2020, OI/2415/2020

Vyřizuje: Tomáš Langer



V Sedlčanech 14. února 2020

POSKYTNUTÍ INFORMACE (DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM)

Dne 30. ledna 2020 byla poštovním doručovatelem městskému úřadu Sedlčany doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Znění žádosti:

V roce 2018 byly z (větší-části) veřejných prostředků financovány stavební a technologická opatření v souvislosti s minimalizací přenosu hluku ze zásobovací rampy prodejny COOP Příbram do bytové části domu č. p. 871 - 872, Komenského náměstí 871, Sedlčany. Tyto stavební úpravy byly provedeny v hodnotě 430 000,00 Kč na základě měření a následně doporučení specialisty v oboru "akustika", jak vyplývá z Vašeho dopisu, vámi vedeném pod č.j. ST/2080/2019, ze dne 28.02.2019.

V souvislosti s výše uvedeným Vás zdvořile žádám o poskytnutí veškerých informací, týkající se předmětné stavby, zejména:

- naměřených hlukových hodnot před započítáním stavebních úprav, na základě kterých bylo navrženo doporučení specialisty akustika,
- doporučení specialisty akustika,
- kopie smluv o dílo a objednávek vztahujících se ke koncepční a realizační fázi díla stavebních a technologických opatření.

Požadované informace zašlete laskavě na uvedenou adresu. Případnou kalkulaci nákladů spojených s pořízením požadovaných kopií zasílejte rovněž na uvedenou adresu.

Odpověď Odboru investic Městského úřadu Sedlčany:

Vážená paní žadatelko, k Vašemu dotazu Vám sděluji následující:

- Dle protokolu z měření hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby vypracovaném Ing. Václavem Mejstříkem dne 28. února 2014 byly zjištěny hodnoty měření L_{Amax} 34,9dB v době 2:15-2:30 hod., 42,4dB v době 4:10-4:15 hod., 41,4dB v době 4:50 – 5:00 hod.
- Doporučení jsou součástí projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Jaroslavem Peterkou v říjnu 2017 v části G. Účinky hluku šířené konstrukcemi: „Na stávající nášlapnou vrstvu

+420 314002962
email odesílatele: langer@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e, IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz

zásobovací rampy z dlaždic teraco bude osazen těžký gumový pás min. tl. 10 mm. Provozní opatření. V noční době 22.00-6.00 hod. bude používána při provádění vykládky přepravek pouze upravená zásobovací rampa, nebudou používány, zdroje hluku, lehká ocelová sklápěcí rampa a ocelová schodiště s pororošty, které jsou pevně ukotveny do zásobovací rampy a přenáší hluk do svislých konstrukcí objektu.“, v rámci posouzení šíření hluku vzduchem byl navržen podhled s tepelnou a akustickou izolací výpočtem prokazujícím snížení hladiny hluku vzduchem na $L_2=26,4\text{dB}$.

Přikládám kopii smlouvy uzavřené s realizační firmou na provádění stavební práce.

Přílohy:

Smlouva o dílo s realizační firmou S-B s.r.o. ze dne 14. listopadu 2017,
změnový list č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. prosince 2017,
změnový list č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. dubna 2018.

S pozdravem
Tomáš Langer